

令和元年5月22日

各位

大成化工株式会社
代表取締役 稲生 豊人

火災発生のご報告及びお詫び（最終報）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

令和元年5月12日（日）、局所排気装置（製造棟外部）の火災が発生致しました。皆様には、多大なご心配・ご迷惑をお掛け致しました事を深くお詫び申し上げます。今後は社員一丸となり、再発防止・安全対策の強化に努めてまいります。何卒ご指導を賜ります様、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 発生日時

令和元年 5月12日（日） 19時30分

2. 発生場所

大成化工株式会社 本社 千葉県成田市新泉12番地
製造棟外部の局所排気装置

3. 発生状況

局所排気装置（製造棟外部）吸着層内部の活性炭焼失

4. 被害状況

人的被害、製造棟建屋、生産設備等被害なし

5. 稼働再開のご連絡

5月21日より稼働再開、現在通常稼働中

6. お問い合わせ窓口

TEL 0476-36-2241 総務グループ 宮内・高橋

以上